

Prüfbericht
Nr. 17-002411-PR01
(PB-E02-03-de-02)

Auftraggeber Innoperform GmbH
Alte Dorfstr. 18-24
02694 Malschwitz
Deutschland

Produkt Fensterfalzlüfter

Bezeichnung Systembezeichnung: Arimeo CS

Leistungsrelevante Produktdetails Material: ASA
Differenzdruckgeregelt

Außenmaß (Länge) 200 mm

Besonderheiten -/-


Grundlagen

Sonderprüfung nach Hausverfahren in Anlehnung an folgende Prüfnormen:

EN 1191:2012-12
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Ersetzt Prüfbericht Nr. 17-002411-PR01 (PB-E02-03-de-01) vom 07.02.2020

Darstellung



Ergebnis

Dauerfunktion nach Hausverfahren in Anlehnung EN 1191:2012-12



Klasse
Anzahl der Zyklen : 1.000.000

ift Rosenheim
26.02.2020

Thomas Krichbaumer *Thorsten Kast*

Thomas Krichbaumer
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Thorsten Kast, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 12 Seiten.